



Departement für Gesundheit,
Soziales und Kultur

Dienststelle für
Verbraucherschutz

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

CP 478, 1951 Sion

P.P. CH-1951
Sion

A-PRIORITY

Poste CH SA

Wasserversorgung Raron
Gemeindeverwaltung
Postfach 36
Theaterstrasse 4
3942 Raron



Firma Nr : 33163/16690

Sitten, den 14. Juli 2020

ANALYSEBERICHT

Auftragsnummer: 20-VS-26402

V 1



Probennummer: 20-85396

ADRESSE(N)

Abgegeben durch :

Verantwortliche Person :

Wasserversorgung Raron, Theaterstrasse 4, 3942 Raron

Herr Wolfgang ZEN-RUFFINEN, Wasserversorgung Raron, 3942 Raron

GRUND DER KONTROLLE

Kontrollziel :

Probenahme am :

Eingang :

Ausgeführt von :

Selbstkontrolle / Trinkwasser / Wasserversorgung Raron

07.07.2020 um 15h00

08.07.2020

Herr Roger GSPONER, Brunnenmeister / Gemeindearbeiter

BESCHREIBUNG

Sachbezeichnung :

Warenbezeichnung :

Netz :

Trinkwasser im Verteilernetz

Réservoir Tscherrger

291 - RARON & ST-GERMAN



Rue Pré-d'Amédée 2, Case postale 478 / Postfach 478, 1951 Sion / 1951 Sitten

Tél. / Tel. 027 606 49 50 Fax 027 606 49 54 e-mail: laboratoire@admin.vs.ch www.vs.ch/scav

ANALYSEERGEBNISSE

VS-Chemie

Methode-N°	Parameter	Ergebnis	Norm	Bewertung
VS-0325-MOP	Gesamtkohlenstoff	< 0.5 mg/L	max. 1.0 mg/L	Konform
VS-0300-MOP	Leitfähigkeit 20 °C	157 µS/cm		
VS-0301-MOP	pH im Labor gemessen	8.1	M : 6.8 - 8.2	
VS-0304-MOP	Gesamthärte	8.3 °F		
VS-0305-MOP	Carbonathärte	6.6 °F		
VS-0306-MOP	Calcium	28.7 mg/L		
VS-0397-MOP	Ammonium	< 0.05 mg/L	max. 0.10 mg/L	Konform
VS-0389-MOP	Chlorid	0.20 mg/L	max. 250.00 mg/L	Konform
VS-0389-MOP	Sulfat	20.10 mg/L	M : max. 50.00 mg/L	
VS-0392-MOP	Nitrit	< 0.01 mg/L	max. 0.10 mg/L	Konform
VS-0389-MOP	Nitrat	<0.50 mg/L	max. 40.00 mg/L	Konform
VS-0391-mop	Magnesium	3.31 mg/L		
VS-0391-mop	Natrium	0.75 mg/L	max. 200.00 mg/L	Konform
VS-0391-mop	Kalium	0.60 mg/L		
VS-0556-MOP	Trübung	< 0.2 UT/F	max. 1.0 UT/F	Konform

max: Maximum, min: Minimum"; M: Richtwert

PROBENBEURTEILUNG

Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den geltenden Normen.

GEBÜHREN

Gebühr : 317.90 CHF (Betrag Mwst nicht berücksichtigt)

BEMERKUNG

Der vorliegende Bericht betrifft nur die erwähnte(n) Probe(n). Genauere Informationen über die benutzten Methoden und die Messunsicherheit können auf Anfrage erhalten werden. Dieser Bericht, oder Teile davon, dürfen ohne Erlaubnis des Autors nicht veröffentlicht werden.

Dr. Christian Abbet
Stellvertretender Kantonschemiker
Dieser Bericht wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig

Kopie an : Wasserversorgung Raron, Herr Roger GSPONER, Theaterstrasse 4, 3942 Raron

