

Wasserversorgung Raron
 Gemeindeverwaltung
 Postfach 36
 Theaterstrasse 4
 3942 Raron



Firma Nr : 33163/16690

Sitten, den 20. Mai 2026

ANALYSEBERICHT

Auftragsnummer: 26-VS-17565

V 1



Probennummer: 26-59858

ADRESSE(N)

Probenahmeort : Wasserversorgung Raron, Theaterstrasse 4, 3942 Raron
 Verantwortliche Person : Herr Wolfgang ZEN-RUFFINEN, Wasserversorgung Raron, Theaterstrasse 4, 3942 Raron

GRUND DER KONTROLLE

Kontrollziel : Amtliche Kontrolle / Trinkwasser / Wasserversorgung Raron
 Probenahme am : 05.05.2026 um 08h50
 Eingang : 05.05.2026
 Ausgeführt von : Herr Patrik ZENKLUSEN, Kantonaler Lebensmittelkontrolleur, Herr Roger GSPONER, Brunnenmeister / Gemeindearbeiter

BESCHREIBUNG

Sachbezeichnung : Trinkwasser im Verteilnetz, aufbereitet oder nicht aufbereitet
 Warenbezeichnung : Trinkwasser im Verteilnetz, aufbereitet oder nicht aufbereitet
 Netz : 291 - RARON & ST-GERMAN
 Probenahmeort : 1 - Dorf Raron: Passionsbrunnen X : 2'627'854 Y : 1'128'988

ANALYSEERGEBNISSE

VS-Chimie

Methode-N°	Parameter	Ergebnis	Norm	Bewertung
VS-0300-MOP	Leitfähigkeit 20 °C	158 µS/cm		
VS-0301-MOP	pH im Labor gemessen	8.0	M : 6.8 - 8.2	
VS-0304-MOP	Gesamthärte	8.3 °F		
VS-0305-MOP	Carbonathärte	6.8 °F		
VS-0397-MOP	Ammonium	< 0.05 mg/L	max. 0.10 mg/L	Konform
VS-0392-MOP	Nitrit	< 0.01 mg/L	max. 0.10 mg/L	Konform
VS-0556-MOP	Trübung	< 0.2 TE/F	max. 1.0 TE/F	Konform
VS-0325-MOP	Gesamtkohlenstoff	< 0.5 mg/L	max. 2.0 mg/L	Konform
VS-0306-MOP	Calcium	28.9 mg/L		

max: Maximum; min: Minimum; M: Richtwert



PROBENBEURTEILUNG

Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den gesetzlichen Anforderungen.

BEMERKUNG

Der vorliegende Bericht betrifft nur die erhobene Probe. Genauere Informationen über die benutzten Methoden können auf Anfrage erhalten werden. Dieser Bericht, oder Teile davon, dürfen ohne Erlaubnis des Autors nicht veröffentlicht werden.

Trinkwasserinspektorat

Dieser Bericht wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig

Kopie an : Wasserversorgung Raron, Herr Roger GSPONER, Theaterstrasse 4, 3942 Raron

